

04上半月管网水半月检常规项目检验汇总表

委托单位名称：淄博市自来水有限责任公司

检测单位：淄博安瑞水质检测有限责任公司

序号	采样日期	采样地点	样品编号	菌落总数	总大肠菌群	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	二氧化氯	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	报告日期	检测人员
				CFU/mL	CFU/100mL	度	NTU	/	/	mg/L	mg/L		
				≤100	不应检出	≤15	≤1	无异臭、异味	无	出厂水和末梢水中限值0.8，出厂水中余量≥0.1，末梢水中余量≥0.02	≤3		
1	2025.04.01	五公里党群站	20250401-0277	29	未检出	<5	0.19	无	无	0.05	1.79	2025.04.03	王晓芳
2	2025.04.01	市自来水公司铝城营业所	20250401-0278	31	未检出	<5	0.33	无	无	0.04	/	2025.04.03	王晓芳
3	2025.04.01	经开区后南定村卫生室	20250401-0279	4	未检出	<5	0.26	无	无	0.04	/	2025.04.03	王晓芳
4	2025.04.01	市自来水公司南定营销服务中心	20250401-0280	7	未检出	<5	0.31	无	无	0.05	1.65	2025.04.03	王晓芳
5	2025.04.01	张南路101号中石油加油站	20250401-0281	3	未检出	<5	0.23	无	无	0.04	/	2025.04.03	王晓芳
6	2025.04.01	西苑社区	20250401-0282	3	未检出	<5	0.26	无	无	0.03	/	2025.04.03	王晓芳
7	2025.04.02	高新区金晶大道汇驰奔驰4S店	20250402-0283	9	未检出	<5	0.28	无	无	0.05	/	2025.04.04	王晓芳
8	2025.04.02	金都花园社区	20250402-0284	未检出	未检出	<5	0.26	无	无	0.05	1.84	2025.04.04	王晓芳
9	2025.04.02	外商居住区	20250402-0285	5	未检出	<5	0.24	无	无	0.03	/	2025.04.04	王晓芳
10	2025.04.02	星悦城社区	20250402-0286	6	未检出	<5	0.26	无	无	0.04	1.87	2025.04.04	王晓芳
11	2025.04.07	淄博市委	20250407-0287	未检出	未检出	<5	0.28	无	无	0.05	/	2025.04.09	王晓芳
12	2025.04.07	张店区军休所	20250407-0288	3	未检出	<5	0.24	无	无	0.03	/	2025.04.09	王晓芳
13	2025.04.07	五里桥生活区	20250407-0289	9	未检出	<5	0.27	无	无	0.04	/	2025.04.09	王晓芳
14	2025.04.07	张店八中	20250407-0290	未检出	未检出	<5	0.22	无	无	0.05	/	2025.04.09	王晓芳
15	2025.04.07	积家村党群服务中心	20250407-0291	11	未检出	<5	0.39	无	无	0.03	1.59	2025.04.09	王晓芳
16	2025.04.07	明德苑社区	20250407-0292	4	未检出	<5	0.24	无	无	0.02	/	2025.04.09	王晓芳

17	2025.04.07	淄博市图书馆	20250407-0293	3	未检出	<5	0.26	无	无	0.03	/	2025.04.09	王晓芳
18	2025.04.08	恒嘉园社区	20250408-0294	2	未检出	<5	0.22	无	无	0.04	/	2025.04.10	王晓芳
19	2025.04.08	人民东路小学	20250408-0295	1	未检出	<5	0.23	无	无	0.05	/	2025.04.10	王晓芳
20	2025.04.08	张店区保安公司	20250408-0296	6	未检出	<5	0.27	无	无	0.04	/	2025.04.10	王晓芳
21	2025.04.08	润德实业公司	20250408-0297	未检出	未检出	<5	0.19	无	无	0.05	/	2025.04.10	王晓芳
22	2025.04.08	行政执法局湖田中队	20250408-0298	7	未检出	<5	0.25	无	无	0.04	/	2025.04.10	王晓芳
23	2025.04.08	淄博市公交东站	20250408-0299	3	未检出	<5	0.20	无	无	0.04	/	2025.04.10	王晓芳
24	2025.04.08	洪三社区	20250408-0300	8	未检出	<5	0.32	无	无	0.04	1.48	2025.04.10	王晓芳
25	2025.04.09	新村西路140号原市水资办	20250409-0301	7	未检出	<5	0.28	无	无	0.03	/	2025.04.11	王晓芳
26	2025.04.09	张店区疾控中心	20250409-0302	11	未检出	<5	0.30	无	无	0.04	/	2025.04.11	王晓芳
27	2025.04.09	淄博市政务中心	20250409-0303	5	未检出	<5	0.29	无	无	0.04	/	2025.04.11	王晓芳
28	2025.04.09	盛世康城社区	20250409-0304	6	未检出	<5	0.23	无	无	0.03	/	2025.04.11	王晓芳
29	2025.04.14	淄博市工商局	20250414-0305	14	未检出	<5	0.28	无	无	0.03	/	2025.04.16	王晓芳
30	2025.04.14	科技苑物业	20250414-0306	1	未检出	<5	0.21	无	无	0.05	/	2025.04.16	王晓芳
31	2025.04.14	瑞丰苑社区	20250414-0307	3	未检出	<5	0.30	无	无	0.04	1.66	2025.04.16	王晓芳
32	2025.04.14	市自来水公司新区营业所	20250414-0308	5	未检出	<5	0.33	无	无	0.05	/	2025.04.16	王晓芳
33	2025.04.14	祥瑞花园社区	20250414-0309	10	未检出	<5	0.22	无	无	0.05	/	2025.04.16	王晓芳
34	2025.04.14	世纪花园社区	20250414-0310	6	未检出	<5	0.27	无	无	0.03	/	2025.04.16	王晓芳
35	2025.04.14	颐臻园社区	20250414-0311	11	未检出	<5	0.25	无	无	0.05	/	2025.04.16	王晓芳
36	2025.04.15	淄博市体育馆	20250415-0312	6	未检出	<5	0.23	无	无	0.05	/	2025.04.17	王晓芳
37	2025.04.15	福源汇社区	20250415-0313	13	未检出	<5	0.21	无	无	0.03	/	2025.04.17	王晓芳

